

ANUNCIO de 11 de julio de 2000, sobre notificaciones de resoluciones de recursos de expedientes sancionadores en materia de medio ambiente.

No habiendo sido posible practicar en los domicilios de sus correspondientes destinatarios las notificaciones de resolución de recursos correspondientes a los expedientes sancionadores que se especifican en el Anexo que se acompaña, se procede a la publicación de los mismos en el Diario Oficial de Extremadura, de acuerdo con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. n.º 285, de 27 de noviembre de 1992).

Recursos que proceden: De conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dispone de un plazo de dos meses para que interponga el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados o Tribunales del orden contencioso-administrativo.

El Director General de Medio Ambiente, LEOPOLDO TORRADO BERMEJO.

ANEXO

	NOMBRE /RAZÓN SOCIAL	DOMICILIO	LOCALIDAD	PROVINCIA	D.N.I./Pasaporte
1º	José Vargas Silva	Ctra. Medellín, 2	Cáceres	Cáceres	
2º	Agustín Mimbrenas Torres	Gabino Bugallal,40-1º-B	Puenteareas	Pontevedra	11074240

	RESOLUCIÓN	CUANTÍA	INHABILITACIÓN	INFRACCIÓN	1º NOT.	2º NOT.	EXPEDIENTE
1º	Desestimatorio	1050003 pts.	10 años	Art.91-7, 91-5, y 90-6 Ley 8/90	12.06.00	20.06.00	CC95/0000296
2º	Desestimatorio	6000 pts.	-----	Art.89-34 Ley 8/90	24.05.00	06.06.00	BC94/1000780

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO

ANUNCIO de 8 de junio de 2000, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-006718-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Energía de Miajadas, S.A., con domicilio en Miajadas, Avda. de Trujillo, 127, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. núm. 1 del Ferial.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Miajadas.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 22.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,302.

Emplazamiento de la línea: Urbanización El Ejido en el T.M. de Miajadas.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 2.

Relación de transformación: 22,000/400,000/230,000

Potencia total en transformadores en KVA: 1260.

Emplazamiento: Miajadas. Urbanización «El Ejido» del T.M. de Miajadas.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Tipo: Aérea.

Longitud total en Km.: 1,670.

Voltaje: 400/230.

Potencia en KW.: 1.008.

Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 10.015.415.

Finalidad: Suministro de energía eléctrica a clientes urbanización «El Ejido» en Miajadas.

Referencia del expediente: 10/AT-006718-000000.