

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo núm. 10 línea de A.T. a depósitos de agua.  
 Final: C.T. proyectado.  
 Término municipal afectado: Coria.  
 Tipo de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv: 13,2.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms: 0,013.  
 Emplazamiento de la línea: Paraje «La Sosa» en el T.M. de Coria.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.  
 N.º de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 13,200/380,000.  
 Potencia total en transformadores: 160 KVA.  
 Emplazamiento: Romangordo. Paraje «La Sosa» en el T.M. de Coria.

**INSTALACIONES DE BAJA TENSION:**

Tipo: Subterránea, simplemente Enter.  
 Subterránea, simplemente Enter.  
 Longitud total en Kms.: 0,510.  
 Voltaje:  
 Potencia: 0 (KW).  
 Abonados previstos: 0.  
 Presupuesto en pesetas: 8.164.000.  
 Finalidad: Elevación de aguas.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-006616-000000.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Cáceres, 6 de julio de 2000.

El Jefe del Servicio,  
 MANUEL GARCIA PEREZ

**RESOLUCION de 6 de julio de 2000, del Servicio Territorial de Cáceres, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica.**  
**Ref.: 10/AT-006617-000000.**

Visto el expediente incoado en este Servicio a petición de EMDECORIA,

S.L., con domicilio en Coria, Plaza de San Pedro, 1, solicitando autorización de la instalación eléctrica, que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966 de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 21/1992 de 16 de julio, de Industria.

Este Servicio ha resuelto:

Autorizar a EMDECORIA, S.L., el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo núm. 13, línea de A.T. a depósitos de agua.  
 Final: C.T. proyectado.  
 Término municipal afectado: Coria.  
 Tipo de línea: Subterránea.  
 Tensión de servicio en Kv: 13,2.  
 Materiales: Nacionales.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms: 0,025.  
 Emplazamiento de la línea: Paraje «La Zarzalera» del T.M. de Coria.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.  
 N.º de transformadores: 1.  
 Relación de transformación: 13,200/380,000.  
 Potencia total en transformadores: 250 KVA.  
 Emplazamiento: Coria. Paraje «La Zarzalera» del T.M. de Coria.

**INSTALACIONES DE BAJA TENSION:**

Tipo: Subterránea, simplemente Enter.  
 Longitud total en Kms.: 0,140.  
 Voltaje:  
 Potencia: 0 (KW).  
 Abonados previstos: 0.  
 Presupuesto en pesetas: 7.094.000.  
 Finalidad: Elevación de aguas.  
 Referencia del Expediente: 10/AT-006617-000000.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Cáceres, 6 de julio de 2000.

El Jefe del Servicio,  
 MANUEL GARCIA PEREZ