

Salarios Base

		Categorías	1.marzo.00- 28.febrero.01	1.marzo.01- 28.febrero.02
Personal Sanitario	Titulados Superiores	Médicos y Farmacéuticos	171.228	176.194
	Titulados Grado Medio	A.T.S. y D.U.E.	134.795	138.704
	Formación Profesional 2º Grado	A.T.R. y A.T.L.	118.239	121.668
	Formación Profesional 1º Grado	Auxiliar de Clínica	108.150	111.286
	No titulados	Auxiliares Sanitarios	103.916	106.930
Personal Servicios Generales		Encargada de limpieza	103.916	106.930
		Pinches, costureras, telefonistas, limpiadoras y mozos	103.916	106.930
		Cocineras	118.456	121.891
		Jefe de Taller	118.239	121.668
Personal Administrativo		Jefe de Sección	225.925	232.477
		Oficial Administrativo	136.053	139.999
		Auxiliar Administrativo	113.582	116.876

RESOLUCION de 3 de agosto de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se cita a las partes a acto de conciliación ante la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación del Servicio Territorial de Cáceres en Expte. n.º 1330/2000.

Expediente n.º: 1330/2000.

Actor: Diego Muñoz Quesada.

Demandado: Victorina Crespo Pilar.

Por el presente se cita al demandado mencionado, en ignorado pa-

radero, al acto de conciliación que para conocer sobre reclamación de cantidades se celebrará en la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación, del Servicio Territorial en Cáceres, calle Clemente Sánchez Ramos.

Día: 14 de septiembre de 2000.

Hora: 9.00.

Mérida, a 3 de agosto de 2000.

El Director General de Trabajo,
JOSE LUIS VILLAR RODRIGUEZ

V. Anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO

ANUNCIO de 10 de julio de 2000, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica Ref.: 10/AT-006757-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Eléctrica

del Oeste, S.A., con domicilio en Cáceres, Avda. Virgen de Guadalupe, 33-3, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea A.T. Alcuéscar-Casas de Don Antonio.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Alcuéscar.
 Tipo de línea: Aérea.
 Tensión de servicio en Kv.: 20.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio, acero.
 Longitud total en Kms.: 0,008.
 Apoyos: Hormigón. Metálico.
 N.º total de apoyos de la línea: 2.
 Crucetas: Metálicas.
 Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.
 Emplazamiento de la línea: Paraje «La Triguera» en el T.M. de Alcuéscar.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.
 N. de transformadores: 1.
 Relación de transformación: 21,000.
 Potencia total en transformadores en KVA: 100.
 Emplazamiento: Alcuéscar. Paraje «La Triguera». T.M. de Alcuéscar.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Tipo: Subterránea. Simplemente enter.
 Subterránea. Simplemente enter.
 Longitud total en Km.: 1,300.
 Potencia en KW.: 0
 Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 7.531.295.
 Finalidad: Suministro a nuevos abonados.
 Referencia del expediente: 10/AT-006757-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 10 de julio de 2000.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 18 de julio de 2000, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015289.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el estableci-

miento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. Giralda (2037) (nueva denominación 45722).
 Final: C.T. Raúl Alonso (2079) (nueva denominación 45753).
 Término municipal afectado: Almendralejo.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 20.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 0,356.
 Emplazamiento de la línea: Desde C.T. Giralda (2037) (nueva denominación 45722) hasta C.T. Raúl Alonso (2079) (nueva denominación 45753) en el T.M. de Almendralejo.

Presupuesto en pesetas: 8.830.570.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del expediente: 06/AT-001788-015289.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 18 de julio de 2000.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 18 de julio de 2000, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015290.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: C.T. San Antonio (2077) (nueva denominación 45756).
 Final: C.T. Ctra. Alange (2018) (nueva denominación 45705).
 Término municipal afectado: Almendralejo.
 Tipo de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv.: 20.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio.