

**ANUNCIO de 18 de abril de 2001, sobre admisión definitiva de la solicitud de un permiso de investigación de la provincia de Cáceres, n.º 10.092.**

El Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas de Cáceres de la Dirección General de Ordenación Industrial, Energía y Minas de la Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Junta de Extremadura, hace saber: que por la Empresa Tecnogranit, S.L., C.I.F. B-06206510 y con domicilio en Avda. de la Constitución, 60, de Don Benito (Badajoz), ha sido solicitado un Permiso de Investigación, que a continuación se relaciona, con expresión de número, nombre, cuadrículas mineras y términos municipales:

10.092, San Fortunato, 2 cuadrículas mineras, Trujillo (Cáceres).

Siendo la designación de su perímetro:

VERTICE	LONGITUD	LATITUD
P.P.	5° 52' 40"	39° 30' 40"
2	5° 52' 00"	39° 30' 40"
3	5° 52' 00"	39° 30' 20"
4	5° 52' 40"	39° 30' 20"

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978, a fin de que quienes se consideren interesados pueden personarse en el expediente, dentro de los quince días siguientes al de la publicación de este anuncio en el «Diario Oficial de Extremadura».

En Cáceres, a 18 de abril de 2001.

El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas,  
PEDRO GARCIA ISIDRO

**ANUNCIO de 13 de agosto de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-002084-000001.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Iberdro-la Distr. Eléctrica, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el estableci-

miento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 13,200/400,000/230,000.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 13,200/400,000/230,000.  
Potencia total en transformadores: 1260 (KVA).  
Emplazamiento: Cáceres. Esquina entre C/ Lisboa y C/ Viena.  
Presupuesto en pesetas: 2.976.243.  
Finalidad: Mejora de la calidad del servicio.  
Referencia del Expediente: 10/AT-002084-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 13 de agosto de 2001.

El Jefe Servicio Ord. Industrial, E. y Minas,  
PEDRO GARCIA ISIDRO

**ANUNCIO de 13 de agosto de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-001532-000001.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Iberdro-la Distr. Eléctrica, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 13,200/380,000/230,000/127,000.  
Potencia total en transformadores: 630 (KVA).  
Emplazamiento: Cáceres. Plaza de Albatros en Cáceres.  
Presupuesto en pesetas: 1.611.513.  
Finalidad: Mejora de la calidad del servicio  
Referencia del Expediente: 10/AT-001532-000001.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 13 de agosto de 2001.

El Jefe Servicio Ord. Industrial, E. y Minas,  
PEDRO GARCIA ISIDRO

**ANUNCIO de 13 de agosto de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-007000-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Iberdrola Distr. Eléctrica, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Celda de L.A.M.T. «Norte» en S.T. Plasencia.  
Final: Apoyo existente núm. 5017, L.A.M.T. «Villar».  
Término municipal afectado: Plasencia.  
Tipo de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv: 13,2.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms: 2,700.  
Emplazamiento de la línea: Ctra. de Malpartida, Ronda de Santa Teresa, Avda. del Río Jerte, Paseo de La Rivera, Puente de Manuel Gutiérrez mellado, C/ José María Barrios y Colonia Mirón.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 13,200/380,000/220,000.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 13,200/380,000/220,000.  
Potencia total en transformadores: 1260 (KVA).  
Emplazamiento: Plasencia. C.T. Obras Públicas: Ctra. Malpartida, C.T. San Lázaro: Colonia Girón.  
Presupuesto en pesetas: 33.094.090.

Finalidad: Mejora de la calidad del servicio.  
Referencia del Expediente: 10/AT-007000-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 13 de agosto de 2001.

El Jefe Servicio Ord. Industrial, E. y Minas,  
PEDRO GARCIA ISIDRO

**ANUNCIO de 13 de agosto de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-006995-000000.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Iberdrola Distr. Eléctrica, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: L.S.M.T. entre C.T. «Echegaray» y C.T. «Chimenea», en C/ Marqués de Comillas.  
Final: C.T. «Algodonera».  
Término municipal afectado: Navalmoral de la Mata.  
Tipo de línea: Subterránea.  
Tensión de servicio en Kv: 20.  
Materiales: Nacionales.  
Conductores: Aluminio.  
Longitud total en Kms: 0,740.  
Emplazamiento de la línea: Avda. de las Angustias y C/ Garganta Vadillo.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Cubierto.  
N. de transformadores: 1.  
Relación de transformación: 20,000/380,000/230,000.  
Potencia total en transformadores: 630 (KVA).  
Emplazamiento: Navalmoral de la Mata. C/ Garganta Vadillo en Navalmoral de la Mata.