

Presupuesto en pesetas: 6.996.605.

Finalidad: Mejora de la calidad del servicio.

Referencia del Expediente: 10/AT-006995-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 13 de agosto de 2001.

El Jefe Servicio Ord. Industrial, E. y Minas,
PEDRO GARCIA ISIDRO

*ANUNCIO de 4 de septiembre de 2001,
sobre autorización administrativa de
instalación eléctrica
Ref.: 10/AT-001087-000004.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Iberdrola Distr. Eléctrica, S.L.U., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Torre metálica núm. 505 (existente) de la línea circunvalación derivación a C.T. Coop. de la S.T.R. Trujillo.

Final: Torre metálica núm. 507 (proyectado) de la línea circunvalación derivación a C.T. Coop. de la S.T.R. Trujillo.

Término municipal afectado: Trujillo.

Tipo de línea: Aérea y Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 13,2.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio. Aluminio.

Longitud total en Kms: 0,372.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 2.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo, rígido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Avda. de Monfragüe en el T.M. de Trujillo.

Presupuesto en pesetas: 1.737.959.

Finalidad: Desvío L.A.T. para evitar vuelo sobre zona parcelada.

Referencia del Expediente: 10/AT-001087-000004.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 4 de septiembre de 2001.

El Jefe Servicio Ord. Industrial, E. y Minas,
PEDRO GARCIA ISIDRO

*ANUNCIO de 4 de septiembre de 2001,
sobre autorización administrativa de
instalación eléctrica
Ref.: 10/AT-003534-000001.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Iberdrola Distr. Eléctrica, S.L.U. con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, I, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo núm. 1493 (existente) de la L.A.M.T. «Almaraz-Navalmoral» de la S.T.R. Almaraz.

Final: Apoyo metálico a intercalar.

Término municipal afectado: Navalmoral de la Mata.

Tipo de línea: Aérea y Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,292.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 2.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo, rígido. Material, vidrio.

Emplazamiento de la línea: Proximidades del cruce de la antigua N-V con la línea de ferrocarril.

Presupuesto en pesetas: 2.942.827.