

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO***ANUNCIO de 30 de agosto de 2000, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-006758-000000.***

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Iberdrola, S.A., con domicilio en Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 13,200/220,000/127,000.

Potencia total en transformadores: 400 (KVA).

Emplazamiento: Cáceres. Avda. de la Bondad en el T.M. de Cáceres.

Presupuesto en pesetas: 2.939.374.

Finalidad: Aumento de potencia y reforma.

Referencia del expediente: 10/AT-006758-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 30 de agosto de 2000.—El jefe Servicio Ord. Industria, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 25 de octubre de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-007034-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Energía de Miajadas, S.A., con domicilio en Miajadas, Avda. de Trujillo, 127, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA.

Origen: Apoyo núm. 34 de la línea denominada electrificación Viñas y Canchales, propiedad de Energía de Miajadas, S.A.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Miajadas.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 22 KV.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 1,384.

Apoyos: Hormigón. Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 11.

Crucetas: Bóveda.

Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Camino de la Acequia XXX-6-2.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 22,000/400,000/230,000.

Potencia total en transformadores: 160 (KVA).

Emplazamiento: Miajadas. Camino de la Acequia XXX-6-2 en el T.M. de Miajadas.

Presupuesto en euros: 19.335,29. Presupuesto en pesetas: 3.217.122.

Finalidad: Suministro energía eléctrica a varios clientes.

Referencia del expediente: 10/AT-007034-000000.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de noviembre, del Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este servicio y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cáceres, 25 de octubre de 2001.—El jefe Servicio Ord. Industria, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.
