

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO

ANUNCIO de 19 de marzo de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015530.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Nuevo AP. fin de línea (C-7000-16) de L.A.M.T. Vca. de Sub. Almendralejo/Nuevo AP. fin de línea (C-7000-16) de L.A.M.T. Almendralejo I de Sub. Villafranca de los Barros.

Final: Línea subterránea existente de C. Scto. Aceuchal (45764) y C.T. Navia (45738).

Término municipal afectado: Almendralejo.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en KV.: 15.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,942.

Emplazamiento de la línea: Barriada de San Roque, en el T.M. de Almendralejo.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000/15,000/0,380/0,220.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000/15,000/0,380/0,220.

Potencia total en transformadores en KVA: 880.

Emplazamiento: Almendralejo. Barriada de San Roque, en el T.M. de Almendralejo.

Presupuesto en pesetas: 15.468.926.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico debido al crecimiento y plan de ordenación urbana de la ciudad.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-015530.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta

días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 19 de marzo de 2001.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 19 de marzo de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015531.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea subterránea existente de C.T. Polideportivo (6031) y C.T. Silo (6042).

Final: Línea subterránea existente de C.T. Polideportivo (6031) y C.T. Silo (6042) con entrada y salida al C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Olivenza.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en KV.: 20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,334.

Emplazamiento de la línea: Nueva urbanización en proximidades de las instalaciones deportivas del T.M. de Olivenza.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 2.

Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220.

Potencia total en transformadores en KVA: 1.260.

Emplazamiento: Olivenza. Nueva urbanización en proximidades de las instalaciones deportivas de Olivenza.

Presupuesto en pesetas: 9.327.402.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico por construcción de una nueva zona residencial.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-015531.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las recla-