

Badajoz, 24 de noviembre de 2000.—El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

**ANUNCIO de 29 de noviembre de 2000, sobre permiso de investigación minera n.º 12.484.**

Se hace saber que por Tabicesa, S.A., con domicilio social en Valdivia, Ctra. N-430 Km. 120, se ha presentado en estas oficinas a las 09.00 horas y 10 minutos del día 3 de octubre de 2000, instancia solicitando Permiso de Investigación para arciillas y demás recursos Sección C), con una extensión de 77 cuadrículas mineras, con el nombre de Manchita al que ha correspondido el número 12.484, estando enclavado en término municipal de Manchita y Don Benito, haciendo la siguiente designación del perímetro:

VERTICES	LONGITUD O.	LATITUD N.
Pp	5º 57' 40"	38º 48' 20"
2	5º 57' 40"	38º 46' 00"
3	6º 01' 20"	38º 46' 00"
4	6º 01' 20"	38º 48' 20"
5	5º 57' 40"	38º 48' 20"

quedando así cerrado el perímetro de las 77 cuadrículas mineras.

Lo que se hace público para que todos aquellos que tengan condición de interesados puedan personarse en el expediente dentro del plazo de quince días a partir de la fecha de esta publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Badajoz, 29 de noviembre de 2000.—El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

**ANUNCIO de 14 de diciembre de 2000, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-018972-015440.**

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de: Herede-

ros de Eulalio Escaso, CB con domicilio en: Santa Marta, C/ Francisco Neila, n.º 34, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LINEA ELECTRICA:**

Origen: Apoyo n.º 3. Línea depuradoras de aguas residuales (Expte. 18972/13443).

Final: C.T. Projectado.

Término municipal afectado: Santa Marta.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 15/20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio. Acero.

Longitud total en Kms.: 0,193.

Apoyos: Metálico.

N.º total de apoyos de la línea: 2.

Crucetas: Rectas.

Aisladores: Tipo Suspendido. Material Vidrio.

Emplazamiento de la línea: Paraje «La Encinita» en el T.M. de Santa Marta de los Barros.

**ESTACION TRANSFORMADORA:**

Tipo: Intejmerie.

N. de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 15,000/20,000/0,380/0,220.

Potencia total en transformadores: 25 (KVA).

Emplazamiento: Santa Marta. Pareja «La Encinita» en el T.M. de Santa Marta de los Barros.

Presupuesto en pesetas: 2.010.000.

Finalidad: Dotar de energía a la antena de Canal Sur TV.

Referencia del Expediente: 06/AT-018972-015440.

A los efectos prevenidos en el Art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 14 de diciembre de 2000

El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas,  
JUAN CARLOS BUENO RECIO