

ANUNCIO de 9 de abril de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015543.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220.

Potencia total en transformadores en KVA: 100.

Emplazamiento: Badajoz. Fca. anexa al Km. 5 de la Ctra. BA-200 entre Badajoz y Valverde de Leganés, en Badajoz.

Presupuesto en pesetas: 748.386.

Finalidad: Mejora de la infraestructura eléctrica en la zona por construcción de nuevas viviendas.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-015543.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 9 de abril de 2001.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 9 de abril de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015544.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo metálico n.º A-420047 de la línea aérea de M.T. a 15 KV. a C.T. Villas N.M. (47701).

Final: C.T. Corchera 3 (46242).

Término municipal afectado: Mérida.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en KV.: 15.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,317.

Apoyo: Metálico.

N.º total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: Cero.

Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Entre las calles Valle del Jerte y Vega del Alagón, en el T.M. de Mérida.

Presupuesto en pesetas: 5.480.616.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico por construcción de una nueva urbanización.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-015544.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 9 de abril de 2001.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 10 de abril de 2001, sobre permiso de investigación minera de la provincia de Badajoz número 12.519.

Se hace saber que por D. Francisco J. Cabanillas Duarte, con domicilio social en Badajoz, C/. Hermanos Segura Covarsí, n.º 2, 7.º E, se ha presentado en estas oficinas a las 11 horas y 25 minutos del día 13 de febrero de 2001, instancia solicitando permiso de investigación para pizarras y demás recursos de la Sección C), con una extensión de 99 cuadrículas mineras, con el nombre de «Villa Isa-