

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea de A.T. para servicio a las instalaciones de bombeo de agua.

Final: C.T. proyectado.

Término municipal afectado: Montánchez.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv.: 22.

Materiales: Nacionales.

Apoyos: Metálicos.

N.º total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Zona del cruce del Parador.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 22,000/400,000/230,000.

Potencia total en transformadores en KVA: 100.

Emplazamiento: Montánchez. Cruce del Parador del Padrino.

Presupuesto en pesetas: 1.237.752.

Finalidad: Mejora de la calidad del servicio.

Referencia del expediente: 10/AT-006930-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 27 de abril de 2001.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 3 de mayo de 2001, sobre permiso de investigación minera de la provincia de Badajoz, n.º 12.490.

Se hace saber que por la entidad SANI, S.L., con domicilio social en Almendralejo, Apartado de Correos n.º 251, se ha presentado en estas oficinas a las 13 horas y 50 minutos del día 24 de octubre de 2000, instancia solicitando Permiso de Investigación para recursos de la Sección C), con una extensión de 32 cuadrículas mineras, con el nombre de Los Arenales al que ha correspondido el número 12.490,

estando enclavado en término municipal de Aceuchal y Villalba de los Barros, haciendo la siguiente designación del perímetro:

VERTICES	LONGITUD O.	LATITUD N.
Pp (1)	6° 30' 00"	38° 40' 40"
2	6° 30' 00"	38° 40' 00"
3	6° 29' 20"	38° 40' 00"
4	6° 29' 20"	38° 39' 20"
5	6° 29' 40"	38° 39' 20"
6	6° 29' 40"	38° 39' 00"
7	6° 31' 20"	38° 39' 00"
8	6° 31' 20"	38° 39' 40"
9	6° 32' 00"	38° 39' 40"
10	6° 32' 00"	38° 41' 00"
11	6° 31' 40"	38° 41' 00"
12	6° 31' 40"	38° 40' 40"

quedando así cerrado el perímetro de las 32 cuadrículas mineras.

Lo que se hace público para que todos aquéllos que tengan condición de interesados puedan personarse en el expediente dentro del plazo de quince días a partir de la fecha de esta publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Badajoz, 3 de mayo de 2001.—EL Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 3 de mayo de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015563.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Presupuesto en pesetas: 102.421.239.

Finalidad: Subestación "Fuente de Cantos" 66/15 KV. 1x8 MVA. Junto a la cañada 9001 próxima al cementerio en el T.M. de Fuente de Cantos.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-015563.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta

días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 3 de mayo de 2001.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ACUERDO de 26 de abril de 2001, por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa, la declaración de utilidad pública en concreto y la necesidad de urgente ocupación que ello implica de la instalación eléctrica.
Ref.: 10/AT-001873-000002.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, art. 9 del Decreto 2617/1966, artículos 10 y 16 del Reglamento sobre Expropiación Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Eléctricas, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, se somete a trámite de información pública de la instalación eléctrica que a continuación se indica:

Peticionario: Eléctricas Pitarch Dist., S.L.U., con domicilio en Cáceres, Avda. Virgen de Guadalupe, 33-2.

LINEA ELECTRICA

Origen: Apoyo núm. 100 de la L.A.M.T. Alcántara-Garro villas.

Final: Apoyo num. 106.

Término municipal afectado: Brozas.

Tipo de línea: Aérea.

Tensión de servicio en KV.: 13,8.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio, acero.

Longitud total en Kms.: 0,570.

Apoyos: Metálicos.

Número total de apoyos de la línea: 4.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.

Emplazamiento de la línea: Paraje "La Nava" en el T.M. de Brozas.

Presupuesto en pesetas: 2.312.133.

Finalidad: Suministro a desvío por construcción.

Referencia del Expediente: 10/AT-001873-000002.

La declaración en concreto de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el art. 54.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en este Servicio sito en Edificio Múltiple, 3.ª planta, en Cáceres, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Igualmente, los afectados dentro del mismo plazo podrán aportar los datos oportunos, a los solos efectos de rectificar posibles errores, de acuerdo con el art. 17 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, así como formular las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Decreto 2619/1966 de octubre.

Cáceres, 26 de abril de 2001.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

CONSEJERIA DE VIVIENDA, URBANISMO Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 9 de mayo de 2001, sobre vivienda unifamiliar aislada. Situación: Dehesilla de Calamón, parcela 37-A. Promotor: D.ª Eulalia Martínez Zamora en Badajoz.

El Presidente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2.º del artículo 44 del Reglamento de Gestión Urbanística y de lo previsto en el apartado 2.d. del artículo 6, del Decreto 187/1995, de 14 de noviembre (D.O.E. n.º 136, de 21 de noviembre de 1995) somete a Información Pública durante el plazo de 20 días el siguiente asunto.

«Vivienda unifamiliar aislada. Situación: Dehesilla de Calamón, parcela 37-A. Promotor: D.ª Eulalia Martínez Zamora. Badajoz.»

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Consejería de Vivienda, Urbanismo y Transportes, sita en C/. Paseo de Roma, s/n, en Mérida.

Mérida, 9 de mayo de 2001.—El Presidente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, MATIAS MARTINEZ-PEREDA SOTO.