

ANUNCIO de 24 de mayo de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref: 06/AT-001788-015590.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea que une C.T. Los Pinos (44424) y C.T. Rivillas (44476).

Final: Entrada y salida del C.T. Biblioteconomía (62189).

Término municipal afectado: Badajoz.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,177.

Emplazamiento de la línea: Nuevo edificio de la Facultad de Biblioteconomía en la zona de La Alcazaba, en el T.M. de Badajoz.

Presupuesto en pesetas: 1.981.159.

Finalidad: Suministro eléctrico a nuevo edificio de la Facultad de Biblioteconomía.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-015590.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 24 de mayo de 2001.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 29 de mayo de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref: 06/AT-001788-015572.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el estableci-

miento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: 1.

Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220/0,127.

Potencia total en transformadores en KVA: 630.

Emplazamiento: Valverde de Leganés. Ctra. a Almendral, s/n., en el casco urbano del T.M. de Valverde de Leganés.

Presupuesto en pesetas: 2.696.461.

Finalidad: Aumento de potencia de la zona de influencia del C.T. debido al continuo crecimiento industrial.

Referencia del expediente: 06/AT-001788-015572.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 29 de mayo de 2001.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 29 de mayo de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref: 06/AT-001788-015598.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: Línea San Fernando 1.

Final: Entrada y salida del C.T. proyectado Mérida (64622).

Término municipal afectado: Badajoz.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv.: 20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,007.