

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 20,000, 0,380/0,220, 0,127.

Potencia total en transformadores: 630 (KVA).

Emplazamiento: Olivenza. Calle Fuero en el T.M. de Olivenza.

Presupuesto en pesetas: 2.567.511.

Finalidad: Aumento de potencia de la zona de influencia del C.T.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015571.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 6 de junio de 2001.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 6 de junio de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica Ref.: 06/AT-001788-015574.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Apoyo n.º A410068-S8216, proyectado, de la línea «Silo Villanueva» de Sub. «Olivenza».

Final: C.T. «Polideportivo (6031)».

Término municipal afectado: Olivenza.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,220.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: Cero.

Aislados: Tipo suspendido. Materia vidrio.

Emplazamiento de la línea: Ctra. C-436, Badajoz-Olivenza-Villanueva, junto al Polideportivo de Olivenza.

Presupuesto en pesetas: 1.207.136.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015574.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 6 de junio de 2001.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 6 de junio de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica Ref.: 06/AT-001788-015607.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea que une C.T. Cartagena (0323) y C.T. Valdepiñillas (0239).

Final: Entrada y salida de C.T. proyectado Jesús Rincón Jiménez (64623).

Término municipal afectado: Badajoz.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,060.

Emplazamiento de la línea: Calle Jesús Rincón Jiménez en el T.M. de Badajoz.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores: Número 1. Relación de transformación: 15,000/20,000, 0,380/0,220, 0,127.

Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento: Badajoz. Calle Jesús Rincón Jiménez en el T.M. de Badajoz.

Presupuesto en pesetas: 3.952.602.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015607.