

Materiales: Homologados.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,317.  
 Apoyos: Metálico.  
 Número total de apoyos de la línea: 1.  
 Crucetas: Cero.  
 Aisladores: Tipo suspendido. Material vidrio.  
 Emplazamiento de la línea: Entre las calles Valle del Jerte y Vega del Alagón en el T.M. de Mérida.  
 Presupuesto en pesetas: 5.480.616.  
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico por construcción de una nueva urbanización.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015544.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 15 de junio de 2001.

El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas,  
 JUAN CARLOS BUENO RECIO

**RESOLUCION de 15 de junio de 2001, del Servicio Territorial de Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica.**  
**Ref.: 06/AT-001788-015545.**

Visto el expediente incoado en este Servicio a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización de la instalación eléctrica que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966 de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 21/1992 de 16 de julio, de Industria.

Este Servicio ha resuelto:

Autorizar a Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: L.S.M.T. entre C.T. Las Termas 1 y C.T. Jardines Hipódromo.  
 Final: L.S.M.T. entre C.T. Las Termas 1 y C.T. Jardines Hipódromo.  
 Término municipal afectado: Mérida.  
 Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 15.  
 Materiales: Homologados.  
 Conductores: Aluminio.  
 Longitud total en Kms.: 0,021.  
 Emplazamiento de la línea: C/ Nueva construcción (solar antiguas instalaciones Campsa) en el T.M. de Mérida.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.  
 N. de transformadores:  
 Número 1. Relación de transformación: 15,000/20,000, 0,380/0,220.  
 Número 1. Relación de transformación: 15,000/20,000, 0,380/0,220.  
 Potencia total en transformadores en KVA: 1030.  
 Emplazamiento: Mérida. C/ nueva construcción (solar antiguas instalaciones Campsa) en Mérida.  
 Presupuesto en pesetas: 7.446.522.  
 Finalidad: Ampliación y mejora de las instalaciones en la zona.  
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015545.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en Marcha previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 15 de junio de 2001.

El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas,  
 JUAN CARLOS BUENO RECIO

**RESOLUCION de 18 de junio de 2001, del Servicio Territorial de Badajoz, autorizando el establecimiento de instalación eléctrica.**  
**Ref.: 06/AT-001788-015543.**

Visto el expediente incoado en este Servicio a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización de la instalación eléctrica que se reseña a continuación y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966 de 20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 21/1992 de 16 de julio, de Industria.

Este Servicio ha resuelto:

Autorizar a Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes: