

ANEXO I

TIPO DE PRODUCTO	Nº de lotes	CANTIDAD/LOTE	VALORACIÓN MÍNIMA	UBICACIÓN	PLAZO MÁX. RETIRADA
Cerdos Ibéricos línea pura Valdesequera x Valdesequera Edad: 2 meses	1	40 Hembras 12 Machos	5.000 ptas./ANIMAL	Finca "VALDESEQUERA"	16 julio 2001
Cerdos Ibéricos estirpe Valdesequera x Torbiscal Edad: 2 meses	1	30 Hembras 12 Machos	4.500 ptas./ANIMAL	Finca "VALDESEQUERA"	16 julio 2001
Cerdos Ibéricos puros estirpe Valdesequera x Guayerba Edad: 2 meses	1	160 entre machos y hembras	4.000 ptas./ANIMAL	Finca "VALDESEQUERA"	16 julio 2001

CENSYRA: Ctra de San Vicente s/n. BADAJOZ

Teléfono (924) 27 09 12

FAX: (924) 27 19 18

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA
Y COMERCIO

ANUNCIO de 8 de junio de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica Ref.: 06/AT-001788-015605.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: C.T. Ciudad Verde (45791).
Final: C.T. Urbanización Las Pizarrillas (63228)
Término municipal afectado: Almendralejo.
Tipo de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en Kv: 15.
Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms: 0,310.

Emplazamiento de la línea: Urbanización «Las Pizarrillas» en el T.M. de Almendralejo.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

Número de transformadores: Número 1.

Relación de transformación: 15.000/20.000/0,380/0,220.

Potencia total en transformadores: 400 (KVA).

Emplazamiento: Almendralejo. Urbanización «Las Pizarrillas» en el T.M. de Almendralejo.

Presupuesto en pesetas: 6.315.424.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico por edificación de una nueva zona residencial.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015605.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de

treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 30 de junio de 2001.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 18 de junio de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica Ref.: 06/AT-001788-015606.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: Línea que une C.T. Dupin 2 (44632) y C.T. Estación (44381).

Final: Entrada y salida de C.T. proyectado Inexca 2 (64641)

Término municipal afectado: Badajoz.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms: 0,085.

Emplazamiento de la línea: Calle Moreno Vargas en el T.M. de Badajoz.

ESTACION TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N.º transformadores: Número 1.

Relación de la transformación: 15,000/20,000/ 0,380/0,220/0,127.

Potencia total en transformadores: 630 (KVA).

Emplazamiento: Badajoz. Calle Moreno Vargas en el T.M. de Badajoz.

Presupuesto en pesetas: 5.673.202.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015606.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 18 de junio de 2001.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 18 de junio de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica Ref.: 06/AT-001788-015608.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA:

Origen: L.A.-S.M.T. entre lod CC.TT. Biela y Dupin 1.

Final: C.T. Inexca.

Término municipal afectado: Badajoz.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms: 0,147.

Emplazamiento de la línea: C/ Hernando de Soto y Pedro de Alvarado en el T.M. de Badajoz.

Presupuesto en pesetas: 1.397.244.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015608.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/66, se somete a información pública la solicitud formulada, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 18 de junio de 2001.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 18 de junio de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica Ref.: 06/AT-001788-015609.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Se-