

Relación de transformación: 20,000/0,380/0,220.
Potencia total en transformadores en KVA: 250.
Emplazamiento: Zahinos. C/. Miguel Hernández, T.M. de Zahinos.

INSTALACIONES DE BAJA TENSION

Tipo: Subterránea, simplemente enter.
Longitud total en Km.: 0,010.
Voltaje: 380/220.
Potencia en KW.: 200.
Abonados previstos: 0.

Presupuesto en pesetas: 3.211.723.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
Referencia del expediente: 06/AT-010088-015601.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 5 de junio de 2001.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 13 de junio de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-006965-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Eléctrica Oeste Distrib., S.L.U., con domicilio en Cáceres, Avda. Virgen de Guadalupe, 33-2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LINEA ELECTRICA

Origen: L.A.T. Valdefuentes-Casas de Don Antonio.
Final: C.T. proyectado.
Término municipal afectado: Albalá.
Tipo de línea: Aérea y subterránea.
Tensión de servicio en KV.: 22.
Materiales: Nacionales.
Conductores: Aluminio Acero. Aluminio.
Longitud total en Kms.: 0,305.
Apoyos: Metálicos.
N.º total de apoyos de la línea: 2.
Cruceas: Metálicas.

Aisladores: Tipo suspendido, material vidrio.
Emplazamiento de la línea: T.M. de Albalá.

ESTACION TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.
N. de transformadores: 1.
Relación de transformación: 21,000/400,000/230,000.
Potencia total en transformadores en KVA: 250.
Emplazamiento: Albalá. Puente del Arroyillo, en el T.M. de Albalá.

Presupuesto en pesetas: 6.556.929.
Finalidad: Mejora de la calidad del servicio.
Referencia del expediente: 10/AT-006965-000000.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Cáceres, 13 de junio de 2001.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, PEDRO GARCIA ISIDRO.

ANUNCIO de 20 de junio de 2001, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015614.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con domicilio en Sevilla, Avda. de la Borbolla, n.º 5, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Presupuesto en pesetas: 18.507.140.
Finalidad: Ampliación Subestación «Mérida», edificio y batería de condensadores, 16 KV. 4 MVAR, en terrenos de la actual subestación en el T.M. de Mérida.
Referencia del expediente: 06/AT-001788-015614.

A los efectos prevenidos en el art. 9 del Decreto 2617/1966, se somete a información pública la solicitud formulada para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio.

Badajoz, 20 de junio de 2001.—El Jefe Servicio de Ord. Industrial, E. y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.