

Conductores: Aluminio.

Longitud total en kms.: 0,104.

Emplazamiento de la línea: C/ José M^a Álvarez y C/ Humanistas en el T.M. de Don Benito.

ESTACIÓN TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores:	Número	Relación de transformación
	1	13,200 / 20,000
		0,400 / 0,230

Potencia total en transformadores: 630 (Kva).

Emplazamiento: Don Benito. C/ Humanistas, s/n. en el T.M. de Don Benito.

Presupuesto en euros: 22.170,06.

Presupuesto en pesetas: 3.688.788.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001998-015722.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este servicio y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 11 de febrero de 2002. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 13 de febrero de 2002, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001998-015721.

Visto el expediente iniciado en este Servicio a petición de Félix González, S.A. con domicilio en Don Benito, C/ Ayala, n° 3 Bajo solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA

Origen: Arqueta de A.T. sita en Avda. Constitución esquina con C/ San Marcos propiedad de Félix González, S.A.

Final: Arqueta de A.T. sita en Avda. Constitución esquina con C/ Pino propiedad de Félix González, S.A.

Términos municipales afectados: Don Benito.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 13,2.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en kms.: 0,395.

Emplazamiento de la línea: C/ San Marcos, nueva plaza en unidad de actuación n° 12 y C/ Pino en el T.M. de Don Benito.

ESTACIÓN TRANSFORMADORA

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores:	Número	Relación de transformación
	2	13,200 / 20,000
		0,400 / 0,230

Potencia total en transformadores: 1.260 (Kva).

Emplazamiento: Don Benito. C/ San Marcos, nueva plaza en U.A. n° 12 y C/ Pino en el T.M. de Don Benito.

Presupuesto en euros: 42.202,11.

Presupuesto en pesetas: 7.021.840.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001998-015721.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este servicio y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 13 de febrero de 2002. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 1 de marzo de 2002, sobre Resolución por la que se declara archivada la solicitud de concesión de subvención a través del Decreto 16/1993, de 9 de febrero, a la empresa Avícola Alada, S.L.

Habiéndose intentado sin resultado el trámite de notificación ordinaria al interesado de la Resolución recaída en el expediente CC99/20LA "Avícola Alada, S.L.", sobre concesión de la subvención a fondo perdido, se comunica, a los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Resolución de fecha de septiembre de 2000, cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

"RESUELVO: Declarar archivado el expediente CC99/20LA en base