

Castelar, 2 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

ESTACIÓN TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores:

Número	Relación de transformación
I	20,000 / 15,000 0,380 / 0,220

Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento: Villafranca de los Barros. Finca próxima a la Ctra. Villafranca de los Barros-Los Santos de Maimona.

Presupuesto en euros: 7.843,05.

Presupuesto en pesetas: 1.304.974.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015769.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este servicio y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 2 de abril de 2002. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 2 de abril de 2002, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-007107-000000.

Visto el expediente incoado en este Servicio a petición de Energía de Miajadas, S.A. con domicilio en Miajadas, Avda. de Trujillo, 127 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica, cuyas características principales son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA.

Origen: Apoyo núm. 16 de la L.A.M.T. a 22 KV. "Viñas y Canchales".

Propiedad de Energía de Miajadas.

Final: C.T. Proyectoado.

Términos municipales afectados: Miajadas. Almoharín.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 22 KV.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio. Acero.

Longitud total en Kms.: 1.030.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 9.

Crucetas: Almoharín.

Aisladores:

Tipo	Material
Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: Camino del Sevillar en el T.M. de Miajadas y Paraje "El Hocino" en el T.M. de Almoharín.

ESTACIÓN TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.

N. de transformadores:

Número	Relación de transformación
I	22,000 / 400,000 / 230,000

Potencia total en transformadores: 160 (KVA).

Emplazamiento: Almoharín. Paraje "El Hocino" en el T.M. de Almoharín.

Presupuesto en euros: 23.374,70.

Presupuesto en pesetas: 3.889.223.

Finalidad: Suministro de energía eléctrica a varios clientes.

Referencia del Expediente: 10/AT-007107-000000.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este servicio y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cáceres, a 2 de abril de 2002. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas, PEDRO GARCÍA ISIDRO.