

**LÍNEA ELÉCTRICA**

Origen: Torre Metálica número 2130 Campanario-Villanueva de la Serena.

Final: T. La Coronada número 2.

Términos municipales afectados: La Coronada.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20 KV.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,019.

Emplazamiento de la línea: Calleja al final de calle Pinilla.

**ESTACIÓN TRANSFORMADORA:**

N. de transformadores:

Número	Relación de transformación
1	20,000 / 0,380 / 0,220

Potencia total en transformadores en KVA: 630.

Emplazamiento: La Coronada. Calleja al final de la calle Pinilla.

Presupuesto en euros: 22.232,00.

Presupuesto en pesetas: 3.699.094.

Finalidad: Reforma y aumento de potencia en C.T. Coronada 2.

Referencia del Expediente: 06/AT-010177-016116.

Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el artículo 132 del mencionado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre.

Badajoz, 2 de enero de 2004.

El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas,  
JUAN CARLOS BUENO RECIO

**RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2004, del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas de Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001998-016141.**

Visto el expediente incoado en este Servicio a petición de: Félix González, S.A., con domicilio en: Don Benito, C/ Ayala, nº 3, solicitando autorización administrativa y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el artículo 128 del Real Decreto 1955/2000, de 1

de diciembre (BOE 27-12-2000), así como lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico:

Este Servicio ha resuelto:

Autorizar a Félix González, S.A., el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

**LÍNEA ELÉCTRICA**

Origen: Subestación transformadora de energía Félix González, S.A., en Don Benito.

Final: Centro de distribución proyectado.

Términos municipales afectados: Don Benito.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 13,2 KV.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 1,360.

Emplazamiento de la línea: C/ Virgen, Manzanedo y Camino Fuente los Barros del T.M. de Don Benito.

Presupuesto en euros: 130.559,81.

Presupuesto en pesetas: 21.723.325.

Finalidad: Distribución, seccionamiento y reparto de energía en los sectores de distribución de la red de M.T. de Félix González para suministro al T.M. de Don Benito.

Referencia del Expediente: 06/AT-001998-016141.

Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el artículo 132 del mencionado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre.

Badajoz, 21 de enero de 2004.

El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas,  
JUAN CARLOS BUENO RECIO

**RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2004, del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas de Badajoz, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001998-016143.**

Visto el expediente incoado en este Servicio a petición de: Félix González, S.A., con domicilio en: Don Benito, C/ Ayala, nº 3,