

## CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO

### *ANUNCIO de 26 de enero de 2004, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-016186.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas de Badajoz a petición de: Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LÍNEA ELÉCTRICA

Origen: Nueva ubicación del apoyo de paso a subterráneo.

Final: Nueva ubicación del CT Ctra. de Cheles.

Términos municipales afectados: Olivenza.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20 KV.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,060.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: Cero.

Aisladores:	Tipo	Material
	Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: C/ La Jara en el T.M. de Olivenza.

#### ESTACIÓN TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores:

Número	Relación de transformación
1	20,000 / 0,220 / 0,127 0,380 / 0,220

Potencia total en transformadores en KVA: 250.

Emplazamiento: Olivenza. C/ La Jara.

Presupuesto en euros: 5.765,78.

Presupuesto en pesetas: 959.345.

Finalidad: Traslado de C.T. por construcción de viviendas.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-016186.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, el Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este servicio y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 26 de enero de 2004. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

### *ANUNCIO de 27 de enero de 2004, sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-016189.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas de Badajoz a petición de: Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar, 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

#### LÍNEA ELÉCTRICA

Origen: Apoyo nº 1 proyectado a instalar a 18 m. del apoyo existente A415519 de la LAMT 20 KV "Barcarrota-Alconchel".

Final: Apoyo nº 3 proyectado de la LAMT proyectada dentro de los terrenos de la futura subestación de Barcarrota.

Términos municipales afectados: Barcarrota.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 20 KV.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 0,230.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 5.

Crucetas: Especial doble circuito. Rectas.

Aisladores:	Tipo	Material
	Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: Paraje "La Retuerta" en el T.M. de Barcarrota.