

LÍNEA ELÉCTRICA:

Origen: Subestación Sub-Mérida (0618).
 Final: Marquesa de Pinares, I (46118).
 Términos municipales afectados: Mérida.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv: 15.
 Materiales: Homologados.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 4,267.
 Emplazamiento de la línea: Avda. Alange, avda. Libertad, puente Lusitania, avda. J. Fdez. López, c/ Muza y c/ Marquesa de Pinares.
 Presupuesto en euros: 207.873,97.
 Presupuesto en pesetas: 34.587.318.
 Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.
 Referencia del Expediente: 06/AT-001788-016519.

Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el artículo 132 del mencionado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre.

Badajoz, 6 de septiembre de 2005.

El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas,
 JUAN CARLOS BUENO RECIO

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2005, del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas de Cáceres, autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica.
Ref.: 10/AT-007670-000000.

Visto el expediente incoado en este Servicio a petición de: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. con domicilio en: Cáceres, Periodista Sánchez Asensio, I solicitando autorización administrativa y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el artículo 128 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (B.O.E. 27-12-2000), así como lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico:

Este Servicio ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA:

Origen: Apoyo núm. 2024, existente, de la LAMT a 13,2 KV. "Monroy" de la STR "Cáceres I".
 Final: Celda de línea en el C.T. "La Mejostilla 4".
 Términos municipales afectados: Cáceres.
 Tipos de línea: Subterránea.
 Tensión de servicio en Kv: 13,2(20)KV.
 Materiales: Nacionales.
 Conductores: Aluminio.
 Longitud total en Kms.: 2,248.
 Emplazamiento de la línea: Polígono industrial La Mejostilla.

ESTACIÓN TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores:

Número	Relación de transformación
4	20,000 / 400,000
	13,200 / 230,000
4	20,000 / 400,000
	13,200 / 230,000
4	20,000 / 400,000
	13,200 /
4	20,000 / 400,000
	13,200 / 230,000
4	20,000 / 400,000
	13,200 / 230,000

Potencia total en transformadores en KVA: 12.600.

Emplazamiento: Cáceres. Viales futuro polígono industrial "La Mejostilla".

Presupuesto en euros: 796.914,39.

Presupuesto en pesetas: 132.595.398.

Finalidad: Suministro eléctrico a polígono industrial.

Referencia del Expediente: 10/AT-007670-000000.

Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el artículo 132 del mencionado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre.

Cáceres, 6 de septiembre de 2005.

El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas,
 ARTURO DURÁN GARCÍA