

veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 19 de abril de 2005. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 22 de abril de 2005 sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-016471.

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas de Badajoz a petición de: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. con domicilio en: Sevilla, Avda. de la Borbolla, nº 5 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

ESTACIÓN TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores:

| Número | Relación de transformación |
|--------|----------------------------|
| 2 | 66,000 / 15,000 |

Potencia total en transformadores: 60.000 (KVA).

Emplazamiento: Mérida. Subestación "Mérida", Ctra. de Alange, Km. 2 en el T.M. de Mérida.

Presupuesto en euros: 7.736,85.

Presupuesto en pesetas: 1.287.304.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-016471.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, el Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 22 de abril de 2005. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 25 de abril de 2005 sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-016456.

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas de Badajoz a petición de: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar, nº 2 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA:

Origen: Apoyo Derivación entre la Línea San Francisco de Olivenza (45243) - San Rafael de Olivenza (45240) y la Línea Silveriña - Casas Novas.

Final: Caseta situada en Casas Novas.

Términos municipales afectados: Olivenza.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 1,327.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 8.

Crucetas: Bóveda.

| Aisladores: | Tipo | Material |
|-------------|------------|----------|
| | Suspendido | Vidrio |

Emplazamiento de la línea: Silveriña - C.T. Casas Novas (45212) en el T.M. de Olivenza.

Presupuesto en euros: 24.525,85.

Presupuesto en pesetas: 4.080.758.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-016456.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, el Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 25 de abril de 2005. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS.-

| Nº | FINCA | | | | | PROPIETARIO | AFECCIÓN | | | |
|----|-------|---------|--------------|----------|---------|------------------------------|----------|----------------|-------|----------------|
| | Pol | Parc. | Paraje | T.M. | Terreno | | Apoyos | | Vuelo | |
| | | | | | | | Nº | m ² | m | m ² |
| 1 | 4 | 1057a | Silveriña | Olivenza | cultivo | D. Guillermo Borrallo Mira | - | - | 33 | 99 |
| 2 | 4 | 1057a | Silveriña | Olivenza | cultivo | D. Guillermo Borrallo Mira | 2 | 2,78 | 420 | 1260 |
| 3 | 4 | 1057b | Silveriña | Olivenza | cultivo | D. Guillermo Borrallo Mira | 1 | 1,02 | 20 | 60 |
| 4 | 4 | 1057c | Silveriña | Olivenza | cultivo | D. Guillermo Borrallo Mira | 1 | 1,02 | 70 | 210 |
| 5 | 4 | 57f | Silveriña | Olivenza | cultivo | Dña. Carmen Borrallo Mira | 0 | - | 94 | 376 |
| 6 | 4 | 32abc | Silveriña | Olivenza | cultivo | Dña. Remedios Marredo Sousa | 2 | 2,44 | 240 | 960 |
| 7 | 4 | 3-06-62 | Silveriña | Olivenza | cultivo | D. Obdulio Santos Boza | 0 | - | 49 | 196 |
| 8 | 4 | 15a | Piedra Aguda | Olivenza | cultivo | D. Merced Antúnez Sánchez | 2 | 2,62 | 306 | 1224 |
| 9 | 136 | 15b | Casas Novas | Badajoz | cultivo | Dña. Encarnación Cruz Guzman | 0 | - | 12 | 48 |

ANUNCIO de 25 de abril de 2005 sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-016475.

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas de Badajoz a petición de: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar, nº 2 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA:

Origen: LMT. D/C Los Santos Sub. Zafra con nuevo apoyo a instalar junto C.T. proyectado en la urb. y a ubicar bajo LMT. D/C existente, propiedad de Endesa.

Final: C.T. proyectado y apoyo final de paso Subt. a Aéreo de Línea de D/C.

Términos municipales afectados: Los Santos de Maimona.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 15/20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,350.

Emplazamiento de la línea: Nueva urbanización UE-5 en el T.M. de Los Santos de Maimona.

ESTACIÓN TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores:

| Número | Relación de transformación |
|--------|----------------------------|
| 1 | 15,000 / 20,000 0,430 / |

Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento: Los Santos de Maimona. Nueva urbanización UE-5 en el T.M. de Los Santos de Maimona.

INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN:

Tipo:

Subterránea, Simplemente Enter.

Subterránea, Simplemente Enter.