

LÍNEA ELÉCTRICA:

Origen: C.T. López Tienda n.º 47175 LMT. San Francisco de Sub-Zafra, propiedad de Endesa.

Final: C.T. Cubierto, existente y denominado "C.T. López Tienda n.º 2 -47.175-".

Términos municipales afectados: Zafra.

Tipos de línea: Aérea.

Emplazamiento de la línea:

ESTACIÓN TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores:

Número	Relación de transformación
I	15,000 / 20,000 0,400 /

Potencia total en transformadores en KVA: 630.

Emplazamiento: Zafra. C/ Los Cármenes, s/n. en el T.M. de Zafra.

Presupuesto en euros: 16.387,44.

Presupuesto en pesetas: 2.726.641.

Finalidad: Electrificación de urbanización.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-016705.

Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el artículo 132 del mencionado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre.

Badajoz, 27 de septiembre de 2006.

El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2006, del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas de Badajoz, autorizando y declarando, en concreto, de utilidad pública el establecimiento de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-015931.

Visto el expediente incoado en este Servicio a petición de: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. con domicilio en: Sevilla, Avda. de la Borbolla, n.º 5 solicitando autorización de la instalación eléctrica y declaración, en concreto, de utilidad pública cumplidos los trámites

reglamentarios ordenados en el artículo 148 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (B.O.E. 27-12-2000), así como lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico:

Este Servicio ha resuelto:

Autorizar a Endesa Distribución Eléctrica, S.L. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA:

Origen: Apoyo n.º 1 entronque subestación Olivenza, pasando en el apoyo n.º 81 entronque D/C a la subestación Alconchel.

Final: Apoyo n.º 134 entronque con la subestación Barcarrota.

Términos municipales afectados: Olivenza. Alconchel. Táliga. Barcarrota.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 66.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 41,850.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 139.

Crucetas: Especial doble circuito.

Aisladores:	Tipo	Material
	Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: Desde la subestación de Olivenza hasta la subestación de Barcarrota en los TT.MM. de Olivenza, Alconchel, Táliga y Barcarrota.

Presupuesto en euros: 1.803.887,61.

Presupuesto en pesetas: 300.141.644.

Finalidad: Mejorar la calidad y seguridad del servicio eléctrico de la zona y atender el incremento de demanda energética de la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-015931.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el artículo 132 del mencionado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre.

Badajoz, 2 de octubre de 2006.

El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas,
JUAN CARLOS BUENO RECIO