

- Ámbito geográfico de distribución: Avda. Coronación, s/n.
- Tipo de instalaciones: Red de distribución subterránea en Media Presión B, a ejecutar con tuberías de polietileno (PE).
- Centro de Almacenamiento: Depósito aéreo de GLP de 6.650 litros.
- Tipos de suministros a prestar: 21 viviendas.
- Promotor: Repsol Butano, S.A.
- Referencia: CG/292.

Todo ello se hace público a los efectos previstos en la Ley 34/1998 y en el Decreto 2913/1973, pudiendo ser examinada en las oficinas de este Servicio, sitas en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, tercera planta, de Cáceres, durante un plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio, la documentación obrante en el expediente de referencia, y formularse dentro del mismo plazo, por triplicado, cuantas reclamaciones se estimen procedentes por los interesados.

Cáceres, a 20 de septiembre de 2006. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas, ARTURO DURÁN GARCÍA.

ANUNCIO de 20 de septiembre de 2006 sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-007866-000000.

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas de Cáceres a petición de: Energía de Miajadas, S.L. con domicilio en: Escorial, Avda. de Trujillo, 127 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA:

- Origen: Subestación 45/22 KV "Escorial" propiedad de Energía de Miajadas, S.A.
- Final: C.T. Proyectado.
- Términos municipales afectados: Escorial.
- Tipos de línea: Subterránea.
- Tensión de servicio en Kv: 22 KV.
- Materiales: Nacionales.
- Conductores: Aluminio.
- Longitud total en Kms.: 0,359.

Emplazamiento de la línea: Camino de la Gironda en el T.M. de Escorial.

ESTACIÓN TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores:

Número	Relación de transformación
1	22,000 / 400,000 / 230,000

Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento: Escorial. Camino de la Gironda.

Presupuesto en euros: 28.133,85.

Presupuesto en pesetas: 4.681.079.

Finalidad: Dotar de suministro eléctrico a parque empresarial.

Referencia del Expediente: 10/AT-007866-000000.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este servicio y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cáceres, a 20 de septiembre de 2006. El Jefe del Servicio, ARTURO DURÁN GARCÍA.

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2006 sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-26018.

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas de Badajoz a petición de: Enagas, S.A., con domicilio en: Paseo de los Olmos, n.º 19, 28005-Madrid, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación de generación cuyas características principales son las siguientes:

CENTRAL DE COGENERACIÓN:

- Sistema de Recuperación de Calor residual de los gases de escape procedentes de 5 calderas de fluido térmico.