

N. de transformadores:

| Número | Relación de transformación |
|--------|----------------------------|
| 2      | 20,000 / 240,000           |
|        | 13,200 / 400,000           |
| 1      | 20,000 / 240,000           |
|        | 13,200 / 400,000           |

Potencia total en transformadores en KVA: 1.890.

Emplazamiento: Cáceres. Traseras del “Colegio Público Cervantes” y traseras del “Insero”.

Presupuesto en euros: 36.378,77.

Presupuesto en pesetas: 6.052.918.

Finalidad: Reforma de ambos centros de transformación para mejora de la calidad del servicio eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 10/AT-007118-000001.

Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el artículo 132 del mencionado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre.

Cáceres, a 24 de septiembre de 2007.

El Jefe del Servicio de Ordenación  
Industrial, Energética y Minera,  
ARTURO DURÁN GARCÍA

**RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2007, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, autorizando el establecimiento de instalación eléctrica.**  
**Ref.: 10/AT-007968-000000.**

Visto el expediente incoado en este Servicio a petición de: Iberdrola Distr. Eléctrica, S.A. con domicilio en: Cáceres, C/ Periodista Sánchez Asensio, 1 solicitando autorización administrativa y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el artículo 128 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (B.O.E. 27-12-2000), así como lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico:

Este Servicio ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distr. Eléctrica, S.A. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA:

Origen: Apoyo núm. 5061 existente de la LAMT Trujillo de la STR Trujillo.

Final: C.T. Proyectoado.

Términos municipales afectados: Trujillo.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 20 kV.

Materiales: Nacionales.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,032.

Emplazamiento de la línea: Camino Huertas de Ánimas.

ESTACIÓN TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores:

| Número | Relación de transformación |
|--------|----------------------------|
| 1      | 20,000 / 400,000           |
|        | 13,200 / 230,000           |

Potencia total en transformadores en KVA: 250.

Emplazamiento: Huertas Magdalena (Trujillo). Camino Huertas de Ánimas.

Presupuesto en euros: 9.675,55.

Presupuesto en pesetas: 1.609.876.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico.

Referencia del Expediente: 10/AT-007968-000000.

Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el artículo 132 del mencionado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre.

Cáceres, a 24 de septiembre de 2007.

El Jefe del Servicio de Ordenación  
Industrial, Energética y Minera,  
ARTURO DURÁN GARCÍA

**RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz, autorizando el establecimiento de instalación eléctrica.**  
**Ref.: 06/AT-010177-016887.**

Visto el expediente incoado en este Servicio a petición de: Iberdrola Distr. Eléctrica, S.A. con domicilio en: Cáceres, C/ Periodista Sánchez