

transformador auxiliar de 50 kVA; líneas subterráneas 12/20 kV de interconexión entre centro de seccionamiento y centros de transformación, 3 centros de transformación prefabricados constituidos por dos transformadores de 100 kVA y sus correspondientes celdas de maniobra y protección.

— Finalidad: Generación de energía eléctrica en régimen especial por generación fotovoltaica.

— Situación: Finca “El Borril”, Polígono 2, parcelas 21 y 22, Termino Municipal de Campanario (Badajoz).

— Promotor: Explotación fotovoltaica El Borril, en representación de los titulares de cada una de las instalaciones individuales.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Dirección General, sita en Paseo de Roma, s/n., 06800 Mérida, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Mérida, a 28 de noviembre de 2006. El Director General de Ordenación Industrial, Energía y Minas, MANUEL GARCÍA PÉREZ.

ANUNCIO de 4 de diciembre de 2006 sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001732-016731.

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas de Badajoz a petición de: Luis Rangel y Hermanos, S.A. con domicilio en: Fuentes de León, C/ Santa Lucía, n.º 23 solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA:

Origen: Apoyo existente alimentación subterránea Caseta Galinda.

Final: El mismo apoyo después de entrar y salir en el C.T.

Términos municipales afectados: Fuentes de León.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 15/20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,420.

Emplazamiento de la línea: Proximidades al Convento del T.M. de Fuentes de León.

ESTACIÓN TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.

N. de transformadores:

Número	Relación de transformación
1	15,000 / 20,000
	0,400 / 0,230

Potencia total en transformadores: 250 (KVA).

Emplazamiento: Fuentes de León. Proximidades al Convento del T.M. de Fuentes de León.

Presupuesto en euros: 43.322,84.

Presupuesto en pesetas: 7.208.314.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001732-016731.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, el Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este servicio y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 4 de diciembre de 2006. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

ANUNCIO de 13 de diciembre de 2006 sobre segundo requerimiento para la constitución de garantía para el derecho minero denominado “Valgrande”, n.º 10C10032-00.

Ante la imposibilidad de contactar con la empresa Tecnogranit, S.U.L., con último domicilio conocido en c/ Segunda Cruz, 25 -1º de Don Benito (Badajoz) y según establece el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común es por lo que se les informa que para continuar con el expediente de referencia y como determinan los arts. 48.3 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y 67.3 del Reglamento General para el Régimen de la Minería (Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto), deberán constituir una fianza del 10% de la inversión prevista para el primer año de investigación.

Dicha fianza deberá constituirse en la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sita en la Consejería de Economía y Trabajo, Paseo de Roma, s/n. de Mérida o en Cáceres, C/ Conde, 2 o en Badajoz, C/ Padre Tomás, 4 (previo bastateo por el Gabinete Jurídico de la Junta de Extremadura, sito en la Consejería de Presidencia, Paseo de Roma, s/n. de Mérida), en el plazo de quince días a contar del siguiente a la notificación de este requerimiento, en valores o en metálico, pudiendo sustituirse por Garantía Bancaria, por importe de 828,80 euros a disposición de este Servicio.

El importe depositado les será reintegrado una vez acrediten haber invertido en la investigación. la diferencia entre la cuantía de la investigación programada para el primer año de trabajo y la fianza exigida.

En el caso de que no se constituya la mencionada fianza en la forma y plazo señalados se cancelará el expediente tal y como determinan los arts. 48.4 de la Ley de Minas y 67.4 del Reglamento General para el Régimen de la Minería.

Cáceres, a 13 de diciembre de 2006. El Jefe del Servicio, ARTURO DURÁN GARCÍA.

ANUNCIO de 13 de diciembre de 2006 sobre segundo requerimiento para la constitución de garantía para el derecho minero denominado "Araya", n.º 10C10054-00.

Ante la imposibilidad de contactar con la empresa Tecnogranit, S.U.L., con último domicilio conocido en c/ Segunda Cruz, 25-1º de Don Benito (Badajoz) y según establece el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común es por lo que se les informa que para continuar con el expediente de referencia y como determinan los arts. 48.3 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y 67.3 del Reglamento General para el Régimen de la Minería (Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto), deberán constituir una fianza del 10% de la inversión prevista para el primer año de investigación.

Dicha fianza deberá constituirse en la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sita en la Consejería de Economía y Trabajo, Paseo de Roma, s/n. de Mérida o en Cáceres, C/ Conde, 2 o en Badajoz, C/ Padre Tomás, 4 (previo bastateo por el Gabinete Jurídico de la Junta de Extremadura, sito en la Consejería de Presidencia, Paseo de Roma, s/n. de Mérida), en el plazo de quince días a contar del siguiente a la notificación de este requerimiento, en valores

o en metálico, pudiendo sustituirse por Garantía Bancaria, por importe de 1.017,27 euros a disposición de este Servicio.

El importe depositado les será reintegrado una vez acrediten haber invertido en la investigación la diferencia entre la cuantía de la investigación programada para el primer año de trabajo y la fianza exigida.

En el caso de que no se constituya la mencionada fianza en la forma y plazo señalados se cancelará el expediente tal y como determinan los arts. 48.4 de la Ley de Minas y 67.4 del Reglamento General para el Régimen de la Minería

Cáceres, a 13 de diciembre de 2006. El Jefe del Servicio, ARTURO DURÁN GARCÍA.

ANUNCIO de 29 de diciembre de 2006 sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa de instalación solar fotovoltaica de 20 MW e instalaciones de transformación y evacuación de la energía generada. Expte.: GE-M/108/06.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la petición de autorización administrativa de la instalación cuyas características son:

— Instalación solar fotovoltaica de 20.000 kW nominales, constituida por 200 instalaciones individuales de 100 kW, con sus correspondientes inversores y equipos de medida, conectados a transformadores de 100 kVA - 0,4/20 kV, alojados en el interior de casetas prefabricadas.

— Instalaciones de enlace y conexión constituida por:

- Red de media tensión formada por 3 anillos de distribución subterráneos de interconexión entre los 200 centros de transformación, para enlace con la subestación "Abertura Solar", a ubicar en terrenos propiedad del solicitante.
- Subestación transformadora 45/20 KV "Abertura Solar" de nueva construcción, con transformador de potencia de 25 MVA.
- Línea eléctrica subterránea 26/45 kV, de 279,5 metros de longitud, para interconexión entre la subestación "Abertura Solar" y la Subestación "Abertura".