

CONVOCATORIA ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN
PROYECTO : "L.A.A.T. 45 Kv. Castuera – Apoyo nº 54 a Cruce de Zalamea, en el término municipal de Castuera"

Finca nº	Titular	Afección		Catastro		Naturaleza	Citación		
		Vuelo m.l./m2	Exp. m2	Polig.	Parcela		Día	Mes	Hora
Local de reunión: Castuera.									
BA-CA-107	Juan Francisco Díaz Díaz. C/ Mártires, 8 E, 3º, 06420 – Castuera, Badajoz.	166 / 1992	1	10	16	Improductivo y frutales secano.	17	Enero 2007	12:00
BA-CA-116/1	Fernando Fernández Morillo. C/ León, 4, 3º B, 28903 – Getafe, Madrid.	12 / 144		39	184	Pastos	17	Enero 2007	12:00
BA-CA-116/2	Fernando Fernández Morillo. C/ León, 4, 3º B, 28903 – Getafe, Madrid.	281 / 3372	3	39	134	Labor secano	17	Enero 2007	12:00

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2006, del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas de Badajoz, autorizando el establecimiento de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-016697.

Visto el expediente incoado en este Servicio a petición de: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar, n.º 2 solicitando autorización administrativa y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el artículo 128 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (B.O.E. 27-12-2000), así como lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico:

Este Servicio ha resuelto:

Autorizar a Endesa Distribución Eléctrica, S.L. el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA:

Origen: 1.º Tramo: Sccto. Alconera (47350) y 2.º Tramo: Apoyo existente S/C n.º 27 de LMT Seccto. Alconera-Burguillos I, propiedad de Endesa.

Final: 1.º Tramo: Apoyo existente S/C n.º 37 y 2.º Tramo: Apoyo proyectado n.º 54, ambos de LMT. Seccto. Alconera-Burguillos I, propiedad de Endesa.

Términos municipales afectados: Alconera. Burguillos del Cerro.

Tipos de línea: Aérea.

Tensión de servicio en Kv: 15/20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio Acero.

Longitud total en Kms.: 8,776.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 43.

Crucetas: Bóveda. Especial doble circuito.

Aisladores:	Tipo	Material
	Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: Los parajes denominados "La Giralda", "Las Colagas", "Valle de los Ecos", "Los Pinos" y "Huerta Calvo" en los TT.MM. de Alconera y Burguillos del Cerro.

Presupuesto en euros: 240.814,56.

Presupuesto en pesetas: 40.068.171.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-016697.

Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el artículo 132 del mencionado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre.

Badajoz, 1 de diciembre de 2006.

El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas,
JUAN CARLOS BUENO RECIO