



documentos u otros elementos de juicio que considere pertinentes, así como para que proponga las pruebas que estime convenientes, con indicación de los medios de que pretenda valerse.

Mérida, a 18 de septiembre de 2008. El Jefe de Sección de Instrucción de Expedientes I, JUAN A. PÉREZ GONZÁLEZ.

A N E X O

Expediente	Interesado	Infracción	Sanción
BA1056/07	ARIALLE COMERCIO Y SERVICIOS, S.L.	Art. 141.27 LOTT	401,00 euros
BA0139/08	JORGE EUSTAQUIO SARANGO SANDOYA	Art. 141.13 LOTT	1.001,00 euros
BA0424/08	JUAN M ^a CASTRO GÓMEZ	Art. 140.1.2 LOTT	4.601,00 euros
BA0430/08	BOGAS MUEBLES, S.L.	Art. 141.13 LOTT	1.001,00 euros
BA0440/08	JUAN ÁLVAREZ ESCOBAR, S.L.	Art. 141.5 LOTT	1.501,00 euros
CC0186/08	PRODUCTOS EDYROL, S.L.	Art. 141.31 en relación con el art. 140.1.9 LOTT	1.501,00 euros
CC0249/08	TTES. EXTREMEÑOS LUCIO, S.L.	Art. 140.22 LOTT	3.301,00 euros
CC0250/08	TTES. EXTREMEÑOS LUCIO, S.L.	Art. 140.22 LOTT	3.301,00 euros
CC0258/08	JUAN CARLOS CONDE MORENO	Art. 141.31 en relación con el art. 140.1.9 LOTT	1.501,00 euros
CC0261/08	CAMPALIVITRANS, S.L.	Art. 140.1.9 LOTT	4.601,00 euros
CC0269/08	HERMANOS SALGADO, S.L.	Art. 141.19 LOTT	1.001,00 euros

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 16 de junio de 2008 sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-3568-1. (2008082820)

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Cáceres a petición de: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., con domicilio en: C/ Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA:

Origen: Apoyo proyectado bajo línea aérea M.T. de 20 kV "Carbajo" de STR "Membrío".

Final: C.T. prefabricado proyectado.

Términos municipales afectados: Membrío.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en kV: 20.



Aisladores:

Materiales: Composite.

Tipo: Cadenas de amarre.

Longitud total en kms: 0,154.

Emplazamiento de la línea: C/ Valencia en Membrío.

ESTACIÓN TRANSFORMADORA:

Tipo: Interior.

Núm. transformadores: 1.

Potencia parcial: 630.

Potencia total en kVAS: 630.

Emplazamiento (8):

Término municipal: Membrío.

Calle o paraje: C/ Valencia.

Finalidad: Mejora de la calidad eléctrica en la zona.

Referencia del expediente: 10/AT-3568-1.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio sito en Avda. Primo de Rivera, 2 (Edificio Múltiple, 3.ª planta) en Cáceres, y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este Anuncio.

Cáceres, a 16 de junio de 2008. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, ARTURO DURÁN GARCÍA.

• • •

ANUNCIO de 17 de junio de 2008 sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-7405-1. (2008082826)

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Cáceres a petición de: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., con domicilio en: C/ Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

ESTACIÓN TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.