



RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2008, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz, autorizando el establecimiento de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-010177/017027. (2008063672)

Visto el expediente incoado en este Servicio a petición de: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., con domicilio en: Cáceres, C/ Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el artículo 128 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE de 27-12-2000), así como lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico:

Este Servicio ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA:

Origen: 1. Apoyo n.º 2109 proyectada de la LAMT "Pueblos de Mérida". 2. Centro de Transformación "Trujillanos 1".

Final: 1. Centro de Transformación "Trujillanos 1". 2. Centro de Transformación "Trujillanos 3".

Términos municipales afectados: Trujillanos.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en kV: 20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en km: 0,470.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: Metálicas.

Aisladores:

Tipo	Material
Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: C/ San Félix, C/ Díaz Ambrona, Plaza Felipe Trigo, C/ General Franco, C/ Pozo y C/ Arroyo del T.M. de Trujillanos.

ESTACIÓN TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto

N. de transformadores:

Número	Relación de transformación
1	24,000/20,000 0,400/0,230
1	24,000/20,000 0,400/0,230



Potencia total en transformadores en kVA: 880.

Emplazamiento: Trujillanos. C/ San Félix y C/ Arroyo respectivamente en el T.M. de Trujillanos.

Presupuesto en euros: 72.099,25.

Presupuesto en pesetas: 11.996.306.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-010177-017027.

Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el artículo 132 del mencionado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre.

Badajoz, a 14 de noviembre de 2008.

El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

• • •