



Tensión de servicio en kW: 20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en km: 0,175.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 1.

Crucetas: Cero.

Aisladores:	Tipo	Material
	Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: Polígono Industrial "Ramapalla" en el T.M. de Olivenza.

Presupuesto en euros: 23.370,78.

Presupuesto en pesetas: 3.888.571

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-017036.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio sito en Avda. Miguel de Fabra, 4 (Polígono Industrial El Nevero), en Badajoz, y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 18 de marzo de 2008. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •

ANUNCIO de 25 de marzo de 2008 sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-016999. (2008081776)

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz a petición de: Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar, n.º 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA:

Origen: C.D. 46155 Pontezuelas.

Final: C.D. 46362 Insero.

Términos municipales afectados: Mérida.



Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en kW: 12/20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en km: 0,270.

Emplazamiento de la línea: C/ Pontezuelas y Reyes Huertas en el T.M. de Mérida.

Presupuesto en euros: 17.811,56.

Presupuesto en pesetas: 2.963.594

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-016999.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio sito en Avda. Miguel de Fabra, 4 (Polígono Industrial El Nevero), en Badajoz, y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Badajoz, a 25 de marzo de 2008. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •

ANUNCIO de 27 de marzo de 2008 sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-1.788/17.002. (2008081775)

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz a petición de: Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar, n.º 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Adaptación del centro de distribución "Ambulatorio de Zafra" (47.422) instalando celdas FS6, anulando la aparamenta y el embarrado existente con varillas al aire, en C/ Padre Manjón, s/n., del T.M. de Zafra.

Emplazamiento: C/ Padre Manjón, s/n., del T.M. de Zafra.

Presupuesto en euros: 11.331,38.

Referencia del Expediente: 06/AT-1.788/17.002.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.