



ANUNCIO de 11 de diciembre de 2007 sobre construcción de planta de tratamiento de escorias. Situación: paraje "Mina Abandonada", parcela 40 del polígono 11. Promotor: A.G. Siderúrgica Balboa, S.A., en Jerez de los Caballeros. (2007085063)

El Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 1, de 3 de enero de 2002) y de lo previsto en el art. 6.2. apartado 1, del Decreto 314/2007, de 26 de octubre (DOE n.º 127, de 3 de noviembre de 2007), somete a Información Pública durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:

Construcción de planta de tratamiento de escorias. Situación: Paraje "Mina Abandonada", parcela 40 del polígono 11. Promotor: A.G. Siderúrgica Balboa, S.A., en Jerez de los Caballeros.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento, sita en C/ Morería, n.º 18, en Mérida.

Mérida, a 11 de diciembre de 2007. El Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, F. JAVIER GASPAS NIETO.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 20 de septiembre de 2007 sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa de instalación solar fotovoltaica de 400 kW e instalaciones de transformación y evacuación de la energía generada. Expte.: GE-M/98/07. (2008080014)

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la petición de autorización administrativa de la instalación cuyas características son:

- Instalación solar fotovoltaica de 400 kW nominales, constituida por 4 instalaciones individuales de 100 kW, con sus correspondientes inversores y equipos de medida, conectados a transformadores de 160 kVA, alojados en el interior de casetas prefabricadas.
- Instalaciones de enlace y conexión constituida por:
 - 4 centros de transformación prefabricados, uno para instalación individual de 100 kW, de 160 kVA cada uno.
 - Centro de seccionamiento de media tensión de planta fotovoltaica existente, propiedad de la compañía distribuidora.



- Desde el centro de seccionamiento partirán 4 líneas eléctricas subterráneas M.T. de 20 kV, una a cada centro de transformación correspondientes a las distintas instalaciones de 100 kW de 140, 200, 260 y 225 metros respectivamente.
- Finalidad: Generación de energía eléctrica en régimen especial por generación fotovoltaica.
- Situación: Finca "El Vaqueril", polígono 8, parcela 51, en el Término Municipal de Arroyomolinos de la Vera (Cáceres).
- Promotor: Julián García Pérez.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Dirección General, sita en Paseo de Roma, s/n., 06800, Mérida, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Mérida, a 20 de septiembre de 2007. El Director General de Planificación Industrial y Energética, MANUEL GARCÍA PÉREZ.

• • •

ANUNCIO de 21 de noviembre de 2007 sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001618-016982. (2007084822)

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz a petición de: Hijos de Jacinto Guillén Dist. Eléctrica, S.L., con domicilio en: Guareña, P. I. "La Alberca", parcela 18, 20 y 22, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA:

Origen: Apoyo n.º 2 de la línea aérea a las aguas de Cristina, propiedad de Hijos de Jacinto Guillén, Distribuidora Eléctrica, S.L.

Final: Traseras de Hernán Cortés.

Términos municipales afectados: Cristina.

Tipos de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en Kv: 22.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en Kms.: 0,391.

Emplazamiento de la línea: Camino de Guareña, C/ El Cerro y trasera de Hernán Cortés en el T. M. de Cristina.

ESTACIÓN TRANSFORMADORA:

Tipo: Cubierto.