

**LÍNEA ELÉCTRICA:**

Origen: Celda de línea existente en el C.T. "Cánovas 3".

Final: Celda de línea existente en el C.T. "García Plata de Osma 14".

Términos municipales afectados: Cáceres.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en kV: 13,2 kV (20).

Materiales:

Tipo:

Longitud total en km: 0,401.

Emplazamiento de la línea: Avda. de España, Plaza de América, C/ Gil Cordero, C/ García Plata de Osma y C/ República Argentina, en Cáceres.

Finalidad: Mejora de la calidad del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 10/AT-8211.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio sito en Avda. Primo de Rivera, 2 (Edificio Múltiples, 3.ª planta) en Cáceres, y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este Anuncio.

Cáceres, a 13 de noviembre de 2008. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, ARTURO DURÁN GARCÍA.

• • •

*ANUNCIO de 14 de noviembre de 2008 sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-8217. (2008084912)*

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, a petición de: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., con domicilio en: C/ Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LÍNEA ELÉCTRICA:**

Origen: Empalmes con línea existente, proveniente del C.T. "Piscinas Perú" en la C/ Padre Elacio Mozas.

Final: Celda de línea existente en el C.T. "Argentina 1".

Términos municipales afectados: Cáceres.



Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en kV: 13,2 (20).

Materiales:

Tipo:

Longitud total en km: 0,613.

Emplazamiento de la línea: C/ Padre Eladio Mozas, Colegio Josefinas, C/ República Argentina, C/ Sanguino Michel y C/ García Plata de Osma, en Cáceres.

Finalidad: Mejora de la calidad del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 10/AT-8217.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio sito en Avda. Primo de Rivera, 2 (Edificio Múltiples, 3.ª planta) en Cáceres, y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este Anuncio.

Cáceres, a 14 de noviembre de 2008. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, ARTURO DURÁN GARCÍA.

• • •

*ANUNCIO de 14 de noviembre de 2008 sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-8218. (2008084911)*

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, a petición de: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., con domicilio en: C/ Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

**LÍNEA ELÉCTRICA:**

Origen: Fase 1.ª: Empalme con conductores existentes, provenientes del C.T. "Alemania 22", en el cruce de la C/ García Plata de Osma con la C/ Periodista Dionisio Acedo. Fase 2.ª: Empalmes con conductores existentes de llegada a las celdas de línea correspondientes del C.T. "García Plata de Osma 1".

Final: Fase 1.ª: Terminales en celda de línea existente en C.T. "Cooperativa Francisco Pizarro". Fase 2.ª: Celdas de línea correspondientes en C.T. "García Plata de Osma 1".

Términos municipales afectados: Cáceres.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en kV: 13,2 (20).