



## **CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE**

*ANUNCIO de 15 de diciembre de 2008 sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-010177-017152. (2009080232)*

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz a petición de: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., con domicilio en: Cáceres, C/ Periodista Sánchez Asensio, 1, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

### LÍNEA ELÉCTRICA:

Origen: LSMT 1: Nuevo ap. 5147 proyectado línea Campanario-STR Vva. de la Serena en Campanario. LSMT 2: Celda de línea del C.T. "Acera del Conde" en Campanario.

Final: LSMT. 1: Celda de línea del C.T. "Acera del Conde" en Campanario. LSMT 2: Nuevo apoyo 5149 proyectado línea Campanario-STR. Vva. de la Serena en Campanario.

Términos municipales afectados: Campanario.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en kV: 20.

Materiales: Homologados.

Conductores: Aluminio.

Longitud total en km: 0,605.

Apoyos: Metálico.

Número total de apoyos de la línea: 2.

Crucetas: Rectas.

Aisladores:

Tipo	Material
Suspendido	Vidrio

Emplazamiento de la línea: C/ Moreno Nieto, C/ Acera del Conde, C/ Muñoz Torrero y Travesía Miguel de Cervantes en el T.M. de Campanario.

Presupuesto en euros: 45.076,40.

Presupuesto en pesetas: 7.500.082.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico en la zona.

Referencia del expediente: 06/AT-010177-017152.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la



petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio sito en Avda. Miguel de Fabra, 4 (Polígono Industrial El Nevero) en Badajoz, y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este Anuncio.

Badajoz, a 15 de diciembre de 2008. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •

*ANUNCIO de 9 de marzo de 2009 sobre autorización administrativa de instalación eléctrica. Ref.: 06/AT-001788-016823. (2009081147)*

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz a petición de: Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio en: Badajoz, Parque de Castelar, n.º 2, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Reformado y cambio de ubicación de la subestación "Torre de Miguel Sesmero" 66/20 kV 20 MVA cuyas instalaciones serán las siguientes:

**INSTALACIONES DE EVACUACIÓN:**

Fase 1.ª:

PARQUE 66 KV. Exterior convencional doble barra:

- Posición de salida de línea de 66 kV con dirección a Sub. Alvarado.
- Posición de salida de línea de 66 kVA sub La Albuera.
- Doble barra 66 kV.
- Posición del transformador lado 66 kV.
- Posición de salida de línea de 66 kV.

**POSICIÓN DE TRANSFORMADOR:**

- Posición de transformador 66/20 kV 20 MVA.

PARQUE 20 KV. Interior celdas blindadas. Doble barra:

- Posición del transformador lado 20 kV.
- 2 celdas de Servicios Auxiliares.
- Celda de acoplamiento de barras de 20 kV.
- Celda de batería de condensadores.
- 6 celdas de salida de línea de 20 kV.