



*RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2016, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, autorizando el establecimiento de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-3398-1. (2016061829)*

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres a petición de: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1, de Cáceres, solicitando autorización administrativa y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el artículo 128 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE de 27-12-2000), así como lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:

Este Servicio ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas características son las siguientes:

Línea eléctrica:

Origen:

L1: Celda de línea a instalar en el nuevo CT "Cuacos 3" proyectado.

L2: Celda de línea a instalar en el nuevo CT "Cuacos 3" proyectado.

L3: Celda de línea a instalar en el nuevo CT "Cuacos 3" proyectado.

Final:

L1: Entronque aéreo-subterráneo a realizar en apoyo 2002 de la L.-Vera, junto a L2.

L2: Entronque aéreo subterráneo a realizar en apoyo 2002 de la L.-Vera, junto a L1.

L3: Empalmes a realizar, junto al apoyo 2002 de la L.-Vera, con la LSMT existente que alimenta a CT "Cuacos 4".

Término municipal afectado: Cuacos de Yuste.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en KV: 20.

Longitud línea subterránea en km: 0,171.

Longitud total en km: 0,171.

Emplazamiento de la línea: C/ Calvario del término municipal de Cuacos de Yuste.

Estación transformadora:

Tipo: CT n.º 3 n.º 140301770, prefabricado.

Núm. transformadores: 1.

Potencia parcial: 630.

Potencia total en kva: 630.



Emplazamiento: C/ Calvario.

Término municipal: Cuacos de Yuste.

Finalidad: Mejora del suministro.

Referencia del expediente: 10/AT-3398-1.

Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el artículo 132 del mencionado RD 1955/2000, de 1 de diciembre.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de esta Consejería, de acuerdo con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Cáceres, 4 de noviembre de 2016.

El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,  
Energética y Minera de Cáceres,  
ARTURO DURÁN GARCÍA

