



CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 3 de julio de 2023 por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Ejecución de SFA0190_1_2_3 de nueva LSMT denominada "F_Cantos_1" a 15 kV procedente de sub. Fuente de entre los centros CD 46887 "Fte.Cantos_4", CD 46903 "Jesus" y CD 63258 "Matadero.G.Mimbrero" y anexo, en el término municipal de Fuente de Cantos (Badajoz)". Expte: 06/AT-1788/18183-1. (2023081119)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: Ejecución de SFA0190_1_2_3 de nueva LSMT denominada "F_Cantos_1" a 15 kV procedente de sub. Fuente de entre los centros CD 46887 "Fte.Cantos_4", CD 46903 "Jesus" y CD 63258 "Matadero.G.Mimbrero" y anexo, en el término municipal de Fuente de Cantos (Badajoz).
2. Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 06392 Badajoz.
3. Expediente: 06/AT-1788/18183-1.
4. Finalidad del proyecto: Mejora de la calidad de suministro en la zona.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
 - Línea subterránea de media tensión.
 - Origen.
 - Tramo 1: Celda de línea 37 existente del CD 46903 "Jesus".
 - Tramo 2: Celda de línea 37 existente del CD 46887 "Fte.Cantos_4".
 - Tramo 3: Empalme E1.047-63258.
 - Final.



Tramo 1: Celda de línea 17 existente del CD 46887 " Fte.Cantos _4".

Tramo 2: Empalme E1.01-46917.

Tramo 3: Celda de línea 37 existente del CD 63258 " Matadero.G.Mimbrero".

Longitud.

Tramo 1: 436,49 metros.

Tramo 2: 425,61 metros.

Tramo 3:137,46 metros.

Longitud total: 1291,89 m, conductor: RH5Z1 Aluminio 240 mm² 18/30 kV XLPE.

6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la documentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio:

- En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en avda. Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. "El Nevero"), previa solicitud de cita en el teléfono 924012100 o en la dirección de correo soiembra@juntaex.es.
- En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es , en el apartado "Información Pública".

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas



relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 3 de julio de 2023. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera,
JUAN CARLOS BUENO RECIO.