

**IV****ANUNCIOS****CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA, CIENCIA Y TERRITORIO**

ANUNCIO de 3 de septiembre de 2026 por el que se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes al proyecto de soterramiento y adecuación de las líneas de MT, de 13,2 kV, de la STR 4870-"D. Benito", por compactación de ésta. Término municipal: Don Benito. Expte.: 06/AT-10177/18605. (2026081543)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: Proyecto para soterramiento y adecuación de las líneas de MT, de 13,2 kV, de la STR 4870-"D. Benito", por compactación de ésta.
2. Peticionario: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1, 10002 - Cáceres
3. Expediente: 06/AT-10177/18605.
4. Finalidad del proyecto: Mejora del suministro eléctrico.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto: Soterramiento de los tramos de las línea aéreas de media tensión, de 13,2 kV, que actualmente salen de la STR 4870-"D. Benito":

Líneas subterráneas en simple circuito, con conductor HEPRZ1 (AS) 12/20 kV 3x(1x240) mm²:

— LSMT-"San Isidro" – L5	55 ml
— LSMT-"Félix González" – L8	45 ml
— LSMT-"Polígono S.I." – L9	65 ml

Líneas subterráneas en simple circuito, con conductor HEPRZ1 (AS) 12/20 KV 3x(1x400) mm²:



— LSMT-"Riegos"- L1	45 ml
— LSMT-"Centro E.E". - L2	50 ml
— LSMT-"D. Benito II (Plaza Toros)" - L3	35 ml
— LSMT-" Cepansa " - L4	30 ml
— LSMT-"Consiber" - L6	60 ml
— LSMT-"-D. Benito I (Parque Grande)" - L7	70 ml

TOTAL LSMT´s.- 455 ml

Nuevo Vano de línea aérea en simple circuito, con conductor AL1/17-ST1A de aluminio-acero:

LAMT (L7) - (L-4870-01-"D. Benito I" - Parque Grande) 41 ml

6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.
9. Término municipal: Don Benito.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la documentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio:

- En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en avda. Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. "El Nevero"), Badajoz, previa solicitud de cita en el teléfono 924012100 o en la dirección de correo soiembra@juntaex.es.
- En la página web <http://industriaextremadura.juntaex.es>, en el apartado "Información Pública".



Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 3 de septiembre de 2026. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera (PS, Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 19 de junio de 2026), El Jefe de Servicio de Normalización y Calidad del Suministro, RAFAEL RAMOS MORA.